

АКТ

огляду навчального закладу стосовно дотримання вимог з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки

«07» Серпня 2023 року

Комісія в складі: головного інспектора ВЗНС та ЗЦЗ Святошинського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві Мирошниченка Олександра Володимировича,
заступника директора з АПР Тараненко Юрія
Вислювача

склала цей акт про те, що в ході комісійного огляду протипожежного стану ВСП. Київської територіально-економічної фірми
комерце ДТФУ

(найменування об'єкту)

за адресою: м. Київ вул. Слов'янська, 2/4


встановлено наступне:

- системи протипожежного захисту СПЗ) обладнано не в повному
обсязі
(обладнано/не обладнано)
- договір на технічне обслуговування СПЗ не здійснено
(заключено/не заключено)
- наявність первинних засобів пожежогасіння згідно норм
(забезпеченість згідно норм)
- технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння проведено
(проведено/не проведено)
- шляхи евакуації вільні
(вільні, зашаршені, відповідність протипожежним нормам)
- відповідність електрообладнання вимогам ПУЕ: з'єднання ліній
проводів з корпусом кабелю
(відповідність)
- внутрішній протипожежний водогін в наявності, укомплектований
(працездатність та укомплектованість)
- зовнішнє протипожежне водопостачання: відсутній
(в наявності/ відсутнє, акт перевірки ПГ)
- наявність найпростішого укриття: рекомендовано
(рекомендовано/не рекомендовано)
- обробка дерев'яних конструкцій даху: не проведено
(проведено, не проведено)
- додатковий протипожежний інструктаж з працівниками проведено
(проведено, не проведено)

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- опрацювати приписи органів державного пожежного нагляду за результатами попередніх планових та позапланових перевірок та вжити заходи щодо усунення вказаних в них порушень;
- перед початком навчального року привести навчальний заклад у відповідності до вимог законодавствау сферіпожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту;
- відпрацювати з працівниками алгоритмидій у разі виникнення надзвичайних ситуацій та порядок дій при сигналі «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА»;
- під час освітнього процесу входи до укриття тримати відчиненими;
- для систематичної підготовки дітей та молоді з питань цивільного захисту, особистої безпеки, здорового способу життя та формування навичок самозахисту і рятування в умовах надзвичайних ситуацій,пропонуємо визначити приміщення в навчальному закладі та створити«клас безпеки».

Підписи членів комісії:



(підпис, ПІБ)



(підпис, ПІБ)

(підпис, ПІБ)

АКТ

огляду навчального закладу стосовно дотримання вимог з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки

«15» серпня 2024 року

Комісія в складі: головного інспектора ВЗНС та ЗЦЗ Святошинського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві Мирошніченка Олександра Володимировича,
заступника директора з АТР Терчаєнко Юрій
Васильович, директор Світлана Олег
Вікторович

склала цей акт про те, що в ході комісійного огляду протипожежного стану ВСП „КТЕРК ДТЕУ“


за адресою: м. Київ вул. Слов'янка, 2/4
встановлено наступне:


- системи протипожежного захисту СПЗ обладнано не в повному
обсязі
(обладнано/не обладнано)
- договір на технічне обслуговування СПЗ відсутній
(заключено/не заключено)
- наявність первинних засобів пожежогасіння в наявності
згідно норм
(забезпеченість згідно норм)
- технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння проведено
(проведено/не проведено)
- шляхи евакуації вільні, нігери не зашарашені
(вільні, зашарашені, відповідність протипожежним нормам)
- відповідність електрообладнання вимогам ПУЕ: не відповідає ПУЕ,
в наявності скрутки в розподільних коробках,
відсутні пробірки в щитовій
внутрішній протипожежний
водогін ПК працює, укомплектований
(відповідність та укомплектованість)
- зовнішнє протипожежне водопостачання: відсутнє
(в наявності/ відсутнє, акт перевірки ПП)
- наявність найпростішого укриття: рекомендовано
(рекомендовано/не рекомендовано)
- обробка дерев'яних конструкцій даху: не проведено
(проведено, не проведено)
- додатковий протипожежний інструктаж з працівниками проведено
(проведено, не проведено)


РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- опрацювати приписи органів державного пожежного нагляду за результатами попередніх планових та позапланових перевірок та вжити заходи щодо усунення вказаних в них порушень;
- перед початком навчального року привести навчальний заклад у відповідності до вимог законодавствау сферіпожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту;
- відпрацювати з працівниками алгоритмидій у разі виникнення надзвичайних ситуацій та порядок дій при сигналі «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА»;
- під час освітнього процесу входи до укриття тримати відчиненими.

Підписи членів комісії:


О.В. Олюхіна
(підпис, ПІБ)


Ю.В. Терещенко
(підпис, ПІБ)


О.В. Веселіська
(підпис, ПІБ)